

**Informazioni e/o chiarimenti di gara**

---

Riferimento  
C0194L18

---

**GARA: ID C0194L18 - CIG 7421754127**

**Lavori per la prosecuzione parziale delle opere civili dell'edificio deposito DMC3/DTC3 Trisaia**

---

**RICHIESTE DI CHIARIMENTI E RISPOSTE:****QUESITO n. 1 - (Prot n. 29149 del 08/05/2018)**

*Il sottoscritto in riferimento alla gara lavori per la prosecuzione parziale delle opere civili dell'edificio deposito DMC3/DTC3 Presso il sito di Trisaia, chiede dei chiarimenti in merito alle seguenti voci del CME:  
1.1.2 e 3.5.1 – le quantità sono riferite al totale materiale o sono già moltiplicate per i chilometri?  
1.1.3 – 1.1.4 e 3.5.2 – 3.5.3 – i pesi sono riferiti alle voci 1.1.2 e 3.5.1, se sì con quale incidenza kg/mc?"*

**RISPOSTA n. 1**

Le quantità delle voci 1.1.2 e 3.5.1 sono riferite al totale materiale moltiplicato per i chilometri, considerando una discarica entro i 100 km. Si precisa che il totale dei mc di materiale da trasportare, per la voce a corpo 1.1.2 è incrementato di un fattore 1.30 rispetto al valore calcolato geometricamente. I pesi delle voci 1.1.3 e 1.1.4 sono riferiti alla voce 1.1.2 con incidenza di 2100 kg/mc; mentre per le voci a misura 3.5.2 e 3.5.3 i pesi sono riferiti alla voce 3.5.1 con incidenza di 2200 kg/mc (considerando che le eventuali lavorazioni potranno riguardare strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti [Rif. voce 3.4.1]).

Il Responsabile  
del procedimento in fase di affidamento  
  
Aw. Mirko NESI