

COMPONENTE: Strutture civili

UBICAZIONE: Edifici Impianto LECO

Permesso di lavoro n°

Incaricato Sogin:

Item	Descrizione intervento	Data esecuzione	Esecutore	Esito (positivo/negativo)	Anomalie riscontrate	Suggerimenti tecnici per risoluzioni anomalie	Annotazioni
1	Verifica visiva integrità strutturale (assenza di cedimenti visibili esternalente)						
2	Verifica integrità e corretto funzionamento infissi sia verso l'esterno che interni						
3	Verifica integrità e corretto ancoraggio tamponature metalliche (assenza di lamiere in fase di distacco)						
4	Verifica integrità impermeabilizzazione coperture						
5	Verifica integrità e corretto funzionamento sistema di scarico acque pluviali						
6	Verifica integrità scale e parapetti						
7	Verifica pulizia pozzetti di raccolta acque pluviali						
8	Verifica integrità superfici corticali interne ed esterne						
9	Verifica integrità pavimentazione locali						
10	Verifica corretto funzionamento servizi igienici						
11							
12							
13							
14							

Firma Preposto

Firma Incaricato Sogin

Firma Resp. manutenzione Sogin

COMPONENTE: Strutture civili

UBICAZIONE: Edificio 33

Permesso di lavoro n°

Incaricato Sogin:

Item	Descrizione intervento	Data esecuzione	Esecutore	Esito (positivo/negativo)	Anomalie riscontrate	Suggerimenti tecnici per risoluzioni anomalie	Annotazioni
1	Verifica visiva integrità strutturale (assenza di cedimenti visibili esternalente)						
2	Verifica integrità e corretto funzionamento infissi sia verso l'esterno che interni						
3	Verifica integrità e corretto ancoraggio tamponature metalliche (assenza di lamiere in fase di distacco)						
4	Verifica integrità impermeabilizzazione coperture						
5	Verifica integrità e corretto funzionamento sistema di scarico acque pluviali						
6	Verifica integrità superfici corticali interne ed esterne						
7	Verifica integrità pavimentazione locali						
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

Firma Preposto

Firma Incaricato Sogin

Firma Resp. manutenzione Sogin

COMPONENTE: Strutture civili

UBICAZIONE: Capannone Bassa Attività

Permesso di lavoro n°

Incaricato Sogin:

Item	Descrizione intervento	Data esecuzione	Esecutore	Esito (positivo/negativo)	Anomalie riscontrate	Suggerimenti tecnici per risoluzioni anomalie	Annotazioni
1	Verifica visiva integrità strutturale (assenza di cedimenti visibili esternalente)						
2	Verifica integrità e corretto funzionamento infissi sia verso l'esterno che interni						
3	Verifica integrità e corretto ancoraggio tamponature metalliche (assenza di lamiere in fase di distacco)						
4	Verifica integrità impermeabilizzazione coperture						
5	Verifica integrità e corretto funzionamento sistema di scarico acque pluviali						
6	Verifica pulizia pozzetti di raccolta acque pluviali						
7	Verifica integrità superfici corticali interne ed esterne						
8	Verifica integrità pavimentazione locale						
9	Verifica corretto funzionamento servizi igienici						
10							
11							
12							
13							
14							

Firma Preposto

Firma Incaricato Sogin

Firma Resp. manutenzione Sogin

COMPONENTE: Strutture civili

UBICAZIONE: Edificio Controllo ed ex Diesel

Permesso di lavoro n°

Incaricato Sogin:

Item	Descrizione intervento	Data esecuzione	Esecutore	Esito (positivo/negativo)	Anomalie riscontrate	Suggerimenti tecnici per risoluzioni anomalie	Annotazioni
1	Verifica visiva integrità strutturale (assenza di cedimenti visibili esternalente)						
2	Verifica integrità e corretto funzionamento infissi sia verso l'esterno che interni						
3	Verifica integrità impermeabilizzazione coperture						
4	Verifica integrità e corretto funzionamento sistema di scarico acque pluviali						
5	Verifica pulizia pozzetti di raccolta acque pluviali						
6	Verifica integrità superfici corticali interne ed esterne						
7	Verifica integrità pavimentazioni locali e scale						
8	Verifica grado di pulizia interna locali						
9	Verifica integrità scale e parapetti						
10							
11							
12							
13							
14							

COMPONENTE: Strutture civili

UBICAZIONE: Edificio Fosse Splitters

Permesso di lavoro n°

Incaricato Sogin:

Item	Descrizione intervento	Data esecuzione	Esecutore	Esito (positivo/negativo)	Anomalie riscontrate	Suggerimenti tecnici per risoluzioni anomalie	Annotazioni
1	Verifica visiva integrità strutturale (assenza di cedimenti visibili esternalente)						
2	Verifica integrità e corretto funzionamento infissi sia verso l'esterno che interni						
3	Verifica integrità e corretto ancoraggio tamponature metalliche (assenza di lamiere in fase di distacco)						
4	Verifica integrità impermeabilizzazione coperture						
5	Verifica integrità e corretto funzionamento sistema di scarico acque pluviali						
6	Verifica pulizia pozzetti di raccolta acque pluviali						
7	Verifica integrità superfici corticali interne ed esterne						
8	Verifica integrità pavimentazione locale						
9	Verifica corretto funzionamento servizi igienici						
10							
11							
12							
13							
14							

COMPONENTE: Strutture civili

UBICAZIONE: Edificio Infermeria

Permesso di lavoro n°

Incaricato Sogin:

Item	Descrizione intervento	Data esecuzione	Esecutore	Esito (positivo/negativo)	Anomalie riscontrate	Suggerimenti tecnici per risoluzioni anomalie	Annotazioni
1	Verifica visiva integrità strutturale (assenza di cedimenti visibili esternalente)						
2	Verifica integrità e corretto funzionamento infissi sia verso l'esterno che interni						
3	Verifica integrità e corretto ancoraggio tamponature metalliche (assenza di lamiere in fase di distacco)						
4	Verifica integrità impermeabilizzazione coperture						
5	Verifica integrità e corretto funzionamento sistema di scarico acque pluviali						
6	Verifica pulizia pozzetti di raccolta acque pluviali						
7	Verifica integrità superfici corticali interne ed esterne						
8	Verifica integrità pavimentazione locali						
9	Verifica corretto funzionamento servizi igienici						
10							
11							
12							
13							
14							

COMPONENTE: Strutture civili

UBICAZIONE: Edificio laboratorio dosimetria

Permesso di lavoro n°

Incaricato Sogin:

Item	Descrizione intervento	Data esecuzione	Esecutore	Esito (positivo/negativo)	Anomalie riscontrate	Suggerimenti tecnici per risoluzioni anomalie	Annotazioni
1	Verifica visiva integrità strutturale (assenza di cedimenti visibili esternalente)						
2	Verifica integrità e corretto funzionamento infissi sia verso l'esterno che interni						
3	Verifica integrità e corretto ancoraggio tamponature metalliche (assenza di lamiere in fase di distacco)						
4	Verifica intergrità impermeabilizzazione coperture						
5	Verifica integrità e corretto funzionamento sistema di scarico acque pluviali						
6	Verifica integrità scale e parapetti						
7	Verifica pulizia pozzetti di raccolta acque pluviali						
8	Verifica integrità superfici corticali interne ed esterne						
9	Verifica integrità pavimentazione locali						
10							
11							
12							
13							
14							

COMPONENTE: Strutture civili

UBICAZIONE: Magazzino ed officine

Permesso di lavoro n°

Incaricato Sogin:

Item	Descrizione intervento	Data esecuzione	Esecutore	Esito (positivo/negativo)	Anomalie riscontrate	Suggerimenti tecnici per risoluzioni anomalie	Annotazioni
1	Verifica visiva integrità strutturale (assenza di cedimenti visibili esternalente)						
2	Verifica integrità e corretto funzionamento infissi sia verso l'esterno che interni						
3	Verifica integrità e corretto ancoraggio tamponature metalliche (assenza di lamiere in fase di distacco)						
4	Verifica intergrità copertura (struttura ed impermeabilizzazione)						
5	Verifica integrità e corretto funzionamento sistema di scarico acque pluviali						
6	Verifica pulizia pozzetti di raccolta acque pluviali						
7	Verifica integrità superfici corticali interne ed esterne						
8	Verifica integrità pavimentazioni locali						
9	Verifica grado di pulizia interna locali						
10							
11							
12							
13							
12							
13							
14							

COMPONENTE: Strutture civili

UBICAZIONE: Edificio mensa

Permesso di lavoro n°

Incaricato Sogin:

Item	Descrizione intervento	Data esecuzione	Esecutore	Esito (positivo/negativo)	Anomalie riscontrate	Suggerimenti tecnici per risoluzioni anomalie	Annotazioni
1	Verifica visiva integrità strutturale (assenza di cedimenti visibili esternalente)						
2	Verifica integrità e corretto funzionamento infissi sia verso l'esterno che interni						
3	Verifica integrità e corretto ancoraggio tamponature metalliche (assenza di lamiere in fase di distacco)						
4	Verifica integrità impermeabilizzazione coperture						
5	Verifica integrità e corretto funzionamento sistema di scarico acque pluviali						
6	Verifica integrità scale e parapetti						
7	Verifica pulizia pozzetti di raccolta acque pluviali						
8	Verifica integrità superfici corticali interne ed esterne						
9	Verifica integrità pavimentazione locali						
10	Verifica integrità e funzionamento servizi igienici						
11							
12							
13							
14							

COMPONENTE: Strutture civili

UBICAZIONE: Nuovo Deposito Temporaneo

Permesso di lavoro n°

Incaricato Sogin:

Item	Descrizione intervento	Data esecuzione	Esecutore	Esito (positivo/negativo)	Anomalie riscontrate	Suggerimenti tecnici per risoluzioni anomalie	Annotazioni
1	Verifica visiva integrità strutturale (assenza di cedimenti visibili esternalente)						
2	Verifica integrità e corretto funzionamento infissi sia verso l'esterno che interni						
3	Verifica integrità e corretto ancoraggio tamponature metalliche (assenza di lamiere in fase di distacco)						
4	Verifica integrità impermeabilizzazione coperture						
5	Verifica integrità e corretto funzionamento sistema di scarico acque pluviali						
6	Verifica pulizia pozzetti di raccolta acque pluviali						
7	Verifica integrità superfici corticali interne ed esterne						
8	Verifica integrità pavimentazione locali						
9	Verifica corretto funzionamento servizi igienici						
10							
11							
12							
13							
14							

COMPONENTE: Strutture civili

UBICAZIONE: Edificio Pond e Lavanderia

Permesso di lavoro n°

Incaricato Sogin:

Item	Descrizione intervento	Data esecuzione	Esecutore	Esito (positivo/negativo)	Anomalie riscontrate	Suggerimenti tecnici per risoluzioni anomalie	Annotazioni
1	Verifica visiva integrità strutturale (assenza di cedimenti visibili esternalente)						
2	Verifica integrità e corretto funzionamento infissi sia verso l'esterno che interni						
3	Verifica intergrità copertura (struttura ed impermeabilizzazione)						
4	Verifica integrità e corretto funzionamento sistema di scarico acque pluviali						
5	Verifica pulizia pozzetti di raccolta acque pluviali						
6	Verifica integrità superfici corticali interne ed esterne						
7	Verifica idoneità scale e parapetti						
8	Verifica integrità pavimentazioni locali e scale						
9	Verifica integrità e corretto funzionamento servizi sanitari						
10	Verifica grado di pulizia interna locali						
11							
12							
13							
12							
13							
14							

COMPONENTE: Strutture civili

UBICAZIONE: Edificio Portineria

Permesso di lavoro n°

Incaricato Sogin:

Item	Descrizione intervento	Data esecuzione	Esecutore	Esito (positivo/negativo)	Anomalie riscontrate	Suggerimenti tecnici per risoluzioni anomalie	Annotazioni
1	Verifica visiva integrità strutturale (assenza di cedimenti visibili esternalente)						
2	Verifica integrità e corretto funzionamento infissi sia verso l'esterno che interni						
3	Verifica integrità e corretto ancoraggio tamponature metalliche (assenza di lamiere in fase di distacco)						
4	Verifica integrità impermeabilizzazione coperture						
5	Verifica integrità e corretto funzionamento sistema di scarico acque pluviali						
6	Verifica pulizia pozzetti di raccolta acque pluviali						
7	Verifica integrità superfici corticali interne ed esterne						
8	Verifica integrità pavimentazione locali						
9	Verifica corretto funzionamento servizi igienici						
10							
11							
12							
13							
14							

COMPONENTE: Strutture civili

UBICAZIONE: Edificio Reattore

Permesso di lavoro n°

Incaricato Sogin:

Item	Descrizione intervento	Data esecuzione	Esecutore	Esito (positivo/negativo)	Anomalie riscontrate	Suggerimenti tecnici per risoluzioni anomalie	Annotazioni
1	Verifica visiva integrità strutturale (assenza di cedimenti visibili esternalente)						
2	Verifica integrità e corretto funzionamento infissi sia verso l'esterno che interni						
3	Verifica integrità e corretto ancoraggio tamponature metalliche (assenza di lamiere in fase di distacco)						
4	Verifica integrità impermeabilizzazione coperture						
5	Verifica integrità e corretto funzionamento sistema di scarico acque pluviali						
6	Verifica pulizia pozzetti di raccolta acque pluviali						
7	Verifica integrità superfici corticali interne ed esterne						
8	Verifica integrità pavimentazioni locali e scale						
9	Verifica grado di pulizia locali						
10	Verifica integrità piani grigliati						
11	Verifica stato di usura strutture metalliche di sostegno impalcati grigliati						
12	Verifica stato di usura e degrado scale di accesso ai piani grigliati esterni						
13	Verifica idoneità parapetti sia esterni che interni intero edificio						
12							
13							
14							

COMPONENTE: Strutture civili

UBICAZIONE: Edificio sala pompe opera presa

Permesso di lavoro n°

Incaricato Sogin:

Item	Descrizione intervento	Data esecuzione	Esecutore	Esito (positivo/negativo)	Anomalie riscontrate	Suggerimenti tecnici per risoluzioni anomalie	Annotazioni
1	Verifica visiva integrità strutturale (assenza di cedimenti visibili esternalente)						
2	Verifica integrità e corretto funzionamento infissi sia verso l'esterno che interni						
3	Verifica integrità e corretto ancoraggio tamponature metalliche (assenza di lamiere in fase di distacco)						
4	Verifica integrità impermeabilizzazione coperture						
5	Verifica integrità e corretto funzionamento sistema di scarico acque pluviali						
6	Verifica integrità scale e parapetti						
7	Verifica pulizia pozzetti di raccolta acque pluviali						
8	Verifica integrità superfici corticali interne ed esterne						
9	Verifica integrità pavimentazione locali						
10							
11							
12							
13							
14							

COMPONENTE: Strutture civili

UBICAZIONE: Edificio sala quadri impianti ausiliari

Permesso di lavoro n°

Incaricato Sogin:

Item	Descrizione intervento	Data esecuzione	Esecutore	Esito (positivo/negativo)	Anomalie riscontrate	Suggerimenti tecnici per risoluzioni anomalie	Annotazioni
1	Verifica visiva integrità strutturale (assenza di cedimenti visibili esternalente)						
2	Verifica integrità e corretto funzionamento infissi sia verso l'esterno che interni						
3	Verifica integrità e corretto ancoraggio tamponature metalliche (assenza di lamiere in fase di distacco)						
4	Verifica integrità impermeabilizzazione coperture						
5	Verifica integrità e corretto funzionamento sistema di scarico acque pluviali						
6	Verifica integrità scale e parapetti						
7	Verifica pulizia pozzetti di raccolta acque pluviali						
8	Verifica integrità superfici corticali interne ed esterne						
9	Verifica integrità pavimentazione locali						
10	Verifica corretto funzionamento servizi igienici						
11							
12							
13							
14							

COMPONENTE: Strutture civili

UBICAZIONE: Laboratorio chimico e radiochimico

Permesso di lavoro n°

Incaricato Sogin:

Item	Descrizione intervento	Data esecuzione	Esecutore	Esito (positivo/negativo)	Anomalie riscontrate	Suggerimenti tecnici per risoluzioni anomalie	Annotazioni
1	Verifica visiva integrità strutturale (assenza di cedimenti visibili esternalente)						
2	Verifica integrità e corretto funzionamento infissi sia verso l'esterno che interni						
3	Verifica integrità e corretto ancoraggio tamponature metalliche (assenza di lamiere in fase di distacco)						
4	Verifica integrità scale di accesso e parapetti						
5	Verifica integrità impermeabilizzazione coperture						
6	Verifica integrità e corretto funzionamento sistema di scarico acque pluviali						
7	Verifica pulizia pozzetti di raccolta acque pluviali						
8	Verifica integrità superfici corticali interne ed esterne						
9	Verifica integrità pavimentazione locali						
10	Verifica corretto funzionamento servizi igienici						
11							
12							
13							
14							

COMPONENTE: Strutture civili

UBICAZIONE: Edificio magazzino uranio depleto

Permesso di lavoro n°

Incaricato Sogin:

Item	Descrizione intervento	Data esecuzione	Esecutore	Esito (positivo/negativo)	Anomalie riscontrate	Suggerimenti tecnici per risoluzioni anomalie	Annotazioni
1	Verifica visiva integrità strutturale (assenza di cedimenti visibili esternalente)						
2	Verifica integrità e corretto funzionamento infissi sia verso l'esterno che interni						
3	Verifica integrità e corretto ancoraggio tamponature metalliche (assenza di lamiere in fase di distacco)						
4	Verifica integrità impermeabilizzazione coperture						
5	Verifica integrità e corretto funzionamento sistema di scarico acque pluviali						
6	Verifica integrità superfici corticali interne ed esterne						
7	Verifica integrità pavimentazione locali						
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

COMPONENTE: Strutture civili

UBICAZIONE: Palazzina uffici

Permesso di lavoro n°

Incaricato Sogin:

Item	Descrizione intervento	Data esecuzione	Esecutore	Esito (positivo/negativo)	Anomalie riscontrate	Suggerimenti tecnici per risoluzioni anomalie	Annotazioni
1	Verifica visiva integrità strutturale (assenza di cedimenti visibili esternalente)						
2	Verifica integrità e corretto funzionamento infissi sia verso l'esterno che interni						
3	Verifica intergrità impermeabilizzazione coperture						
4	Verifica integrità e corretto funzionamento sistema di scarico acque pluviali						
5	Verifica pulizia pozzetti di raccolta acque pluviali						
6	Verifica integrità superfici corticali interne ed esterne						
7	Verifica integrità pavimentazione locali						
8	Verifica integrità e funzionamento servizi igienici						
9							
10							
11							
12							
13							
14							

COMPONENTE: Strutture civili

UBICAZIONE: Stazione di monitoraggio

Permesso di lavoro n°

Incaricato Sogin:

Item	Descrizione intervento	Data esecuzione	Esecutore	Esito (positivo/negativo)	Anomalie riscontrate	Suggerimenti tecnici per risoluzioni anomalie	Annotazioni
1	Verifica visiva integrità strutturale (assenza di cedimenti visibili esternalente)						
2	Verifica integrità e corretto funzionamento infissi sia verso l'esterno che interni						
3	Verifica intergrità impermeabilizzazione coperture						
4	Verifica integrità e corretto funzionamento sistema di scarico acque pluviali						
5	Verifica pulizia pozzetti di raccolta acque pluviali						
6	Verifica integrità superfici corticali interne ed esterne						
7	Verifica integrità pavimentazione locali						
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							