



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI (VA)

Osservatorio Ambientale

PER IL DECOMMISSIONING DELLA CENTRALE DEL GARIGLIANO

DECRETO M.A.T.T.M. DEL 08/11/2011 (U.PROT GAB-DEC-2011-0000209) E SS.MM.II.

Verbale n. 3/2025

del 14 marzo 2025

Sede: La riunione è svolta in modalità videoconferenza

Data: 14 marzo 2025 - ore 15.30

Presenti: I componenti dell'OA

Sogin S.p.A.: Direzione Ambiente (ing. Porzio, ing. Volpicelli)

Supporto tecnico-amministrativo: ing. Cerreto

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente apre i lavori e si procede all'esame dei successivi punti all'ordine del giorno.

2. Approvazione del verbale della riunione del 21/02/2025

I membri dell'OA presenti approvano il verbale n. 2 della riunione del 21/02/2025, precedentemente condiviso via e-mail.

Il verbale sarà pubblicato sulla pagina web dell'Osservatorio a cura del supporto tecnico.

3. Aggiornamento delle attività di cantiere da parte di Sogin

Sogin ha trasmesso l'aggiornamento al 07/03/2025 delle attività svolte nell'ultimo periodo presso il sito della Centrale. Al riguardo i membri dell'OA prendono atto della documentazione ricevuta, ritenendola esaustiva.

4. Presa d'atto delle note inviate dall'Osservatorio Ambientale

- Nota **2025-OAGU-003 del 24/02/2025**, inviata alla Direzione VA, avente oggetto: “[ID_13613] *Attività di decommissioning disattivazione accelerata per il rilascio incondizionato del sito all'interno dell'impianto nucleare del Garigliano ubicato nel comune di Sessa Aurunca (CE) – Verifica di ottemperanza alla prescrizione: 1.2.ii di cui al Decreto di Compatibilità Ambientale DSA-DEC-2009-0001832 del 01/12/2009, relativa al triennio 2025-2027 - Trasmissione parere.*”

5. Presa d'atto delle note pervenute all'Osservatorio Ambientale

- Nota **2025-OAGE-016 del 25/02/2025**, inviata da Sogin con prot. n. 10974 del 25/02/2025, avente oggetto: “*Centrale del Garigliano - Decreto di Compatibilità Ambientale DSA-DEC_2009-0001832 del 1 dicembre 2009: Prescrizione 1.5 - Gestione dei rifiuti derivanti dalle*

attività bonifica e trattamento dei sistemi e componenti del ciclo termico della Centrale del Garigliano - Rif. Prot. n. 26625 del 13/05/2024”

- Nota **2025-OAGE-017 del 28/02/2025**, inviata da Sogin con prot. n. 11821 del 28/02/2025, avente oggetto: *“Progetto di decommissioning della Centrale Nucleare di Garigliano – Decreto di Compatibilità Ambientale n. DSA-DEC-2009-0001832 del 01/12/2009 come modificato dal decreto n. DVA-DEC-2012-0000664 del 28/11/2012. Prescrizione 1.2.iv – Aggiornamento del Piano di conferimento rifiuti – Triennio 2025-2027 - Trasmissione documentazione revisionata”*
- Nota **2025-OAGE-018 del 03/03/2025**, inviata dalla Direzione VA con prot. n. 39782 del 03/03/2025, avente oggetto: *“[ID_13613] ‘Progetto di decommissioning della Centrale Nucleare di Garigliano - Decreto di Compatibilità Ambientale n. DSA-DEC-2009- 0001832 del 01/12/2009 come modificato dal decreto n. DVA-DEC- 2012-0000644 del 28/11/2012. Prescrizione n. 1.2.ii – Periodo di riferimento: Triennio 2025-2027’. Verifica di ottemperanza ex art. 28 del D. Lgs. 152/2006. Comunicazione esito istruttoria”*
- Nota **2025-OAGE-019 del 07/03/2025**, inviata dalla Regione Campania con prot. n. PG/2025/0117378 del 07/03/2025, avente oggetto: *“D. Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 242 e segg. DGR 764/2024 — Codice PRB: 1088C501 — Sito denominato ‘Centrale Elettro-nucleare Garigliano’, ubicato in Loc. Foce del Fiume Garigliano - SS Appia Km 160 + 400, Foglio n. 54, particella 8, nel Comune di Sessa Aurunca (CE). Esame del documento ‘Piano della Caratterizzazione Rev. 01 ai sensi dell’art. 242 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.’ (elaborato NP VA 02190 Rev.01). Trasmissione Verbale della Conferenza di Servizi.”*
- Nota **2025-OAGE-020 del 10/03/2025**, inviata dal comune di Sessa Aurunca con prot. in partenza n. 8954 del 10/03/2025, avente oggetto: *“Richiesta di convocazione del ‘tavolo della trasparenza’ per le attività di dismissione dell’impianto della Centrale Nucleare del Garigliano”*

Con riferimento alla nota 2025-OAGE-016, relativa alla Prescrizione 1.5 sulla gestione dei rifiuti di ferro e acciaio derivanti dalle attività bonifica e trattamento dei sistemi e componenti del ciclo termico, l’ing. Matteocci chiede conferma che in caso di fusione del materiale metallico dell’applicazione della prescrizione di cui al Decreto di autorizzazione per le operazioni di disattivazione che prevede una diluizione al 10% in rapporto al totale dei rifiuti trattati. Sogin conferma che tale condizione è inserita nella specifica tecnica del relativo contratto d’appalto con l’impianto di destinazione. Il Presidente chiede di poter prendere visione della specifica tecnica nel caso di specie e in quelli futuri che interessino la medesima tipologia di rifiuti e la stessa operazione di recupero.

Con riferimento alla nota 2025-OAGE-017 si veda la discussione al successivo punto 6.

Con riferimento alla nota 2025-OAGE-019, il Presidente riassume i contenuti del verbale della seduta della Conferenza di servizi del 4 marzo 2025, convocata dalla Regione Campania in ragione del procedimento ex art. 242 del D.lgs. n. 152/2006. In particolare, segnala che il verbale riporta i pareri resi dall’ARPA Campania con prescrizioni e dall’ASL Dipartimento di Prevenzione UOPC DS 14 Teano con raccomandazioni, e che la conclusione della CdS è stata rinviata a successiva data dopo l’acquisizione di ulteriori elementi documentali, specificati nel verbale stesso, che dovranno essere forniti da Sogin.

Segnala, inoltre, che la raccomandazione dell’Osservatorio relativa all’estensione delle indagini di campo sulle acque sotterranee al di fuori del confine di proprietà Sogin, espressa nell’ambito del proprio parere relativo all’ottemperanza della prescrizione 1.7, e ripresa in toto dal Ministero dell’Ambiente nella propria determina di ottemperanza, non è prevista nel Piano di Caratterizzazione del Sito proposto dalla Società. In sede di CdS tale raccomandazione è stata, comunque, rappresentata dal geom. Vernile che ha partecipato ai lavori della Conferenza in rappresentanza del comune di Sessa

Aurunca. Si dovranno, a questo punto, attendere gli esiti della CdS per verificare che il monitoraggio più esteso richiesto dall'OA sia stato inserito nel nuovo Piano di Caratterizzazione.

6. Discussione relativa all'aggiornamento del Piano di Conferimento Rifiuti – triennio 2025-2027

Sogin ha trasmesso la rev. 01 dell'elaborato tecnico NPVA02272; i componenti dell'OA, esaminata la documentazione la ritengono in linea con le richieste di chiarimento formulate nel corso della precedente riunione. Tuttavia, alla luce di un esame più approfondito del nuovo documento sono formulate ulteriori richieste di chiarimento e contestualmente segnalati una serie di refusi da parte dell'ing. Matteocci e dell'ing. Guidi relativamente ad alcune tabelle. Sulla base dei rilievi formulati, i componenti dell'OA chiedono a Sogin di trasmettere una ulteriore revisione del documento in cui siano riportati i chiarimenti forniti in sede di riunione, ai fini dell'approvazione finale.

7. Varie ed eventuali

La prossima riunione dell'OA è programmata per il giorno mercoledì 16 aprile alle ore 16.00 in modalità videoconferenza.

Non essendoci altri argomenti da trattare la videoconferenza termina alle ore 17.05.

dott.ssa Rosanna Antonella LARAIA	<i>(Presidente)</i>	<i>MASE</i>
arch. Carmela BILANZONE	<i>(Segretario)</i>	<i>MASE</i>
dott.ssa Gabriela SCANU		<i>MASE</i>
ing. Giambattista GUIDI		<i>MASE</i>
ing. Lamberto MATTEOCCI		<i>ISIN</i>
avv. Stefano MASI		<i>Regione Campania</i>
avv. Anna Maria FERRIERO		<i>Provincia di Caserta</i>
geom. Basilio VERNILE		<i>Comune di Sessa Aurunca</i>